

GODKÄNNANDEBEVIS 11 20 07

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

**SAKORD: K-Spånskivor
Golvspånskivor**

COMPACTFLOOR

Innehavare Byggelit AB, Krusmon, Norra Ny Industriområde, 680 52 Ambjörby,
tel: 0563-482 00, fax: 0563-482 29, e-post: info@byggelit.se,
hemsida: www.byggelit.se, Org. nr: 556041-4285

Produkt Golvspånskivor, tjocklek 38 mm, beständighetsklass V20 och V313.
Skivorna får monteras skruvade alternativt flytande på regler.

Avsedd användning Bärande konstruktionselement i golvkonstruktion i klimatklass 0 och 1 för kvalitet V20, och klimatklass 0,1 och 2 för kvalitet V313.

Handelsnamn Compactfloor.

Bedömning Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR).

	BBR	BKR
Emission	6:21	
Klimatklasser		5:21
Lasters varaktighet		5:22
Karakteristiska materialvärden för träbaserade material		5:23
Dimensionerande materialvärden (i brottgränstillstånd)		5:3121
Dimensionerande materialvärden (i bruksgränstillstånd)		5:322
Konstruktionsskivor		5:43

Tillhörande handlingar Monteringsanvisning daterad Maj 2008.

Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2002-05-02 och diarienummer 210-97-0789 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Byggelit AB, Ambjörby.	
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av stämpel på varje levererad skiva och omfattar:	
	Tillverkarens namn och tillverkningsort	Byggelit AB, Ambjörby
	P-märke	P
	Certifieringsorgan	SITAC
	Produktens typbeteckning	Compactfloor
	Godkännandebevisets nummer	11 20 07
	Avsedd funktion, beständighetsklass	Golv V20, alt. Golv V313
	Formaldehydsklassificering	E1
	Löpande tillverkningsdatum	datum
	Besiktningens organ	SP
Bedömningsunderlag	Provningsrapporter 99B2,2997, 99B2,2998 och BMTF 704118B samtliga från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.	
Kommentarer	Varje leverans till byggarbetsplatsen skall åtföljas av en monteringsanvisning innehållande bland annat tillverkarförsäkran, där det skall framgå att tillverkning skett i enlighet med beslut om tillverkningskontroll och de handlingar som utgjort underlag för beslutet. Detta bevis ersätter tidigare godkännandebevis med samma nummer daterat 2005-03-07.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2013-09-25.	


Håkan Thiman
Leif Lundqvist